

**GMINA
JELCZ - LASKOWICE**

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl
www.jelcz-laskowice.pl
BIP: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl



telefony:
sekretariat:

71 381 71 00
71 381 71 22
71 381 71 45
fax 71 381 71 11

Jelcz-Laskowice, 03-12-2020


RI.7021.1.2020.ID.....*9311*

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie
Pl. Zamkowy 18
55-200 Oława

Dot.: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D – ulicy Oławskiej wraz ze skrzyżowaniem drogi gminnej nr 111543D – ul. Belgijskiej na małe rondo w Jelczu-Laskowicach”

W odpowiedzi na pismo z dnia 01-12-2020 r. dotyczącego wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych oraz przebudowę istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej informuję, iż wody opadowe z przebudowywanego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1551D - ul. Oławskiej z drogą gminną - ul. Belgijską (projektowane skrzyżowanie typu małe rondo) oraz z przebudowywanych fragmentów wymienionych dróg należy odprowadzić do:

1. Rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-J-B (dz. nr ew. 2 AM-8 obręb Jelcz) poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej kd800 z rur betonowych oraz budowę umocnienia wylotu do w/w rowu z elementu prefabrykowanego ze skrzydełkami.
2. Do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd 400 znajdującej się w ul. Belgijskiej poprzez wykorzystanie istniejących oraz wykonanie nowych studni rewizyjnych betonowych. Istniejące urządzenia kanalizacji deszczowej kolidujące z planowaną przebudową dróg (studzienki ściekowe, przykanaliki) należy zlikwidować i wykonać nowe (studnie, wpusty betonowe z zwieńczeniami z żeliwa w wykonaniu ciężkim, materiał rur PVC).



GMINA JELCZ - LASKOWICE

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
e-mail: um.info@jelcz-laskowice.pl
www.jelcz-laskowice.pl
BIP: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl



telefony:
sekretariat:

71 381 71 00
71 381 71 22
71 381 71 45
fax 71 381 71 11

3. Do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd 500 zlokalizowanej na działce nr ew. 5/9 AM-27 obręb Laskowice poprzez podłączenie do istniejącej końcowej studni rewizyjnej o rzędnych 131.49/130.04. Przed wprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci wody należy oczyścić poprzez wykonanie osadnika szlamu i separatora.

Na całość prac dotyczących przebudowy istniejących, budowy nowych urządzeń wodnych, likwidacji odcinków rowów drogowych oraz na wprowadzenie do rowu wód opadowych i roztopowych należy uzyskać wymagane zgody wodnoprawne z PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu: Zarządu Zlewni Wrocław.

Ponadto informujemy, że akceptujemy zaproponowane rozwiązania projektowe związane z kanalizacją deszczową.

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

Informacja na temat danych osobowych znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej : www.um.jelcz-laskowice.finn.pl w zakładce – ochrona danych osobowych.