

PZD.251.2.2022.AK

Oława, 24.02.2022 r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D Jelcz-Laskowice - Chwałowice”**

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zadane pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza budowę nawierzchni chodników z kostki bet. gr. 6cm przy spełnieniu pozostałych wymagań dot. szer. i dł. podanych w ST?

Odp. Nie.

2. Proszę o doprecyzowanie frakcji tłucznia kamiennego wymaganego do stosowania na poboczu.

Odp. Mieszanka kamienna 0-31 lub frezowina.

3. Proszę o załączenie przekrojów remontowanej drogi w celu określenia odcinków na jakich droga ma przekrój daszkowy i/lub jednostronny.

Odp. Przekroje zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania.

4. Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju uszczelnienie szwów podłużnych wymaga Zamawiający? Pozycja w kosztorysie wskazuje na stosowanie uszczelnienia taśmą bitumiczną, natomiast ST wskazuje na stosowanie gorącego asfaltu.

Odp. Taśma bitumiczna.

5. Proszę o odpowiedź dot. długości okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome grubowarstwowe wymagane przez Zamawiającego.

Odp. 3 lata.

Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **04 marca 2021 r. o godz. 10:00** gdyż powyższa odpowiedź nie powoduje konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie
Wojciech Drożdżał