

PZD.251.9.2022.AK

Oława, 23.11.2022 r.

Wszyscy, którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława – budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570D i krajowej nr 94”**

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zadane pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o uzupełnienie w materiałach przetargowych wymiarowanego wzoru barierki segmentowej z trzema poprzeczkami zakończone ozdobnymi gałkami. 2. Prosimy o podanie parametrów dla materiału roślinnego (jakie pojemniki, ilu pędowe, jaka wielkość)

Odp. Wzór barierek w załączeniu.

Parametry dla materiału roślinnego

- *Żywotnik zachodni – min. C5 ; wys. 100-120 cm,*
- *Wiciokrzew Henry'ego – min. C2 ; wys. 40-60 cm ; 2 pędy,*
- *Sesleria jesienna – min. C1,5 ; wys. 20-30 cm*

Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. nie przedłuża terminu składania ofert, który upływa **05 grudnia 2022 r. o godz. 9:30** gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści przygotowanej oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie
Wojciech Drożdżał